



PLANTA BAIXA TÉRREO

Legenda

Elétrico	Simbologia
	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
	PAINEL DE CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QD's
	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO
	INTERRUPTOR SIMPLES 1, 2 E 3 SEÇÕES
	INTERRUPTOR PARALELO 1, 2 E 3 SEÇÕES
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO
	TOMADA SIMPLES 2P+T h=0,35 h=1,15 h= 1,15
	TOMADA DUPLA 2P+T h=0,35 h=1,15 h=2,15
	TOMADA SOBREPOSTA EM CONDULETE
	LÂMPADA COMPACTA LED
	LÂMPADA TUBULAR LED TIPO CALHA
	REFLETOR
	ELETRODUTO DE SUBIDA / DESCIDA
	PERFILADO REFORÇADO 38x38x6000mm
	ELETROCALHA PERFURADA 100X100x3000mm
	ELETROCALHA PERFURADA 200X100x3000mm
	ELETROCALHA PERFURADA 100X50x3000mm
	ELETRODUTO PVC SOBREPOSTO
	ELETRODUTO PELO PISO OU ENTERRADO 60cm SOLO
	MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO
	MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
	CONDUTOR NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V

- AS INSTALAÇÕES INTERNAS DEVEM SEGUIR A NBR-5410 E NR-10.
 - OS CABOS NÃO COTADOS SÃO DE BITOLA 1.5mm².
 - OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE DIÂMETRO Ø24".
 - ELETROCALHAS CHAPA #19 A DE ALTURA COM SUPORTE BANDEJA TIPO "L" A CADA 1m.
 - TODAS AS ELETROCALHAS E PARTES METÁLICAS DEVEM SER ATERRADAS.

NOTAS:

CARIMBOS/APROVAÇÃO:

PEDRO PAULO DE BORTOLO E FILHO LTDA-ME
 CNPJ: 78.265.196/0001-33 / Ins. Estadual: 250722038
 Fone: (49) 3536-0129

PRANCHA: **01/04** PROJETO: **PROJETO ELÉTRICO**
 LOCAL: Rua Emílio Jacob Hack, 1073 Centro CEP 89613-000
 Eralvo Velho, SC

ESCALA: INDICADA REFERÊNCIA: **PLANTA BAIXA - PAVIMENTO INFERIOR**

DESENHO: Paulo PROJETA: Paulo
 DATA: 09/10/2022 ARQUIVO: 221009_R00 PROPRIETÁRIO: Paulo

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Evandro Conte CFT RNP: 09606589986 PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Eralvo Velho CNPJ: 82.939.422/0001-91